

Bod 19.3 - příloha č. 1

Navrhovaná aktualizace PRVKÚK č. 43	ORP	ORP	obec	část kódu	název části obce	požadavek od	projektovaná cena dle metodiky 401/2010-15000	zpracovatel	podklady	realizace	typ změny	trvale bydlící PRVKÚK		trvale bydlící dle údajů obce	rekreanti PRVKÚK		Měrný investiční náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu (tis.Kč/1 TBO)	aglomerační	investice do roku 2020 v PRVKÚK	údaje PRVKÚK přepočtené dle metodiky 401/2010-15000
							tis. Kč					2010	2015		2017	2010				
	Litoměřice	Roudnice nad Labem	Kyškovice	0253.01	Kyškovice	Obec Kyškovice	4 571	Ing. Jiří Pacovský	Návrh na aktualizaci PRVKÚK ze dne 22.3.2017 doplněný 12.10.2017	2019	přepojení ze skupinového vodovodu na místní zdroj pitné vody	251	252	450	260	260	17	ne	1 363	2 339
Stávající znění PRVKÚK: Obec Kyškovice je zásobena z oblastního vodovodu Žernoseky skupinovým vodovod Obrtka (OZ-SK.LT.012.18). Ovšem vzhledem umístění zástavby na rozhraní skupinového vodovodu Roudnice nad Labem a skupinového vodovodu Obrtka je sídlo na oba tyto systémy napojeno. Provozně se však využívá pouze zásobení ze skupinového vodovodu Obrtka připojením na vodovod z Brzáněk a vodovod náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Markus 2x 150 m3 (239,30/235,60). Z vodojemu Markus vede zásobní řad PVC 200 do Mastířovic, Větě, dále vede řad PVC 150 do Brzáněk a z Brzáněk řad PVC 100 do Kyškovic. Ze strany skupinového vodovodu Roudnice nad Labem je na vodovodním přívadci DN 350 z oblastního vodojemu Zahofany 2x 2000 m3 (275,07/269,25) do vodojemu skupinového vodovodu Roudnice nad Labem Hostěráz 5000 + 1300 m3 (247,80/242,12) vysazená samostatná odbočka pro obec Vědomice a zásobní řad pokračuje do Kyškovic. Systém je uzavřen pomocí armaturního šoupěte a je nyní nefunkční. Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Místní zásobní síť v obci Kyškovice je v majetku i ve správě obce Kyškovice a pitnou vodu si obec kupuje od Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje 96% obyvatele. Výhled: Systém zásobení Kyškovic se nebude v budoucnosti měnit. Výhledově navrhujeme rekonstrukci litinových vodovodních řadů. V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu v rámci PRVKÚK až po roce 2015. Změna výhledového stavu: Po roce 2018 bude zásobní síť v obci Kyškovice napojena na nově vybudovaný vodojem VDJ Kyškovice (2 x 60 m3) s ATS pro zvýšení tlaku. Vodojem bude zásoben vodou z vrtu o vydatnosti 2,5 l/s výtlačným řádem PEHD 90 v délce 23 m z trubní studny. Dostatečná kapacita nově zamýšleného zdroje byla ověřena realizací průzkumného HDG vrtu. Pro napojení stávající zásobní sítě do VDJ Kyškovic bude nutné vybudovat propojovací řad v délce 5 m (PE PN16 DN 110 mm). Původní napojení ze skupinového vodovodu Obrtka (OZ-SK.LT.012.18) zůstane ponecháno a na přívodním potrubí bude zbudována šachta s uzavíracím šoupětem. Závěr: Předkládaný záměr řeší vybudování nového místního zdroje (70 m hluboký vrt) a vodojemu Kyškovice s tím, že zásobní síť v obci bude přepojena ze stávajícího skupinového vodovodu Obrtka na nově vybudovaný místní zdroj. Ve výhledu v PRVKÚK se neuvažovalo o změně systému zásobení, předpokládala se rekonstrukce stávajících rozvodných řadů a rozšíření vodovodní sítě. Obec návrh na realizaci místního zdroje odůvodňuje vysokou cenou předané vody od SČVK. Od vlastního zdroje vody si slibuje ušetření nákladů za vodu, které budou následně využity na rekonstrukci stávajících vodovodních řadů. Vodoprávní úřad i správce povodí se navrženou změnou koncepce souhlasí, na stavbu vrtané trubní studny a vodojemu bylo vydáno územní rozhodnutí. Dle metodické pokyny MŽE 401/2010-15000 odpovídá realizace místního zdroje, včetně související infrastruktury ceně 4,571 mil. Kč, cena na 1 TBO odpovídá 17 tis. Kč. Zpracovatel předložené aktualizace odhaduje cenu 1 kubického metru vody na 43,95 Kč, oproti stávající ceně 59,10 Kč za kubický metr. Obec nezasahuje do oblasti postižené suchem, v opačném případě by nebylo možné záměr doporučit ke schválení, protože v rámci boje se suchem je uplatňována opačná koncepce, např. z OPŽP jsou financována ta opatření, která vedou k propojování vodárenských soustav. Snahou je obce zásobené z místních zdrojů napojit na skupinové a oblastní vodovody. Místní zdroje jsou často mělké a v období sucha se obec potýká s nedostatkem vody ve zdroji, nebo se zhoršenou kvalitou zdroje.																				