

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.



Ústecký kraj

## Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 19.4

18. zasedání zastupitelstva konané dne 4. 3. 2019

Věc:

**Aktualizace č. 44 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (PRVKÚK) – obec Vinařice, včetně místní části Divice**

Materiál na stůl:

**Důvod předložení:**

Ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, kraj v samostatné působnosti zajišťuje zpracování a schvaluje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na svém území. Podle ust. § 4 odst. 2 tohoto zákona kraj v samostatné působnosti průběžně aktualizuje a schvaluje plán rozvoje pro své území, při zpracování aktualizací plánu rozvoje se vychází z návrhů změn plánu rozvoje vodovodů a kanalizací předkládaných krajskému úřadu obcemi.

**Nárok na rozpočet:**

Bez nároku na rozpočet

**Projednáno:**

Rada ústeckého kraje

Dne: 13. 2. 2019 Pro:  Proti:  Zdržel se:  Č. usnesení:

**Přílohy:**

19.4-1      **Název:** bod 19.4 příloha 1.pdf      **Návrh aktualizace č. 44 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK - Vinařice**       U

19.4-2      **Název:** bod 19.4 příloha 2.pdf      **Návrh aktualizace č. 44 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK - Divice**       U

**Návrh na usnesení:**

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

aktualizaci č. 44 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje, zpracovanou ve smyslu § 4 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, která obsahuje změnu výhledového stavu čištění odpadních vod v obci Vinařice a místní části Vinařice - Divice, dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto materiálu.

## Důvodová zpráva:

Zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje vyplývá z § 4 zákona o vodovodech a kanalizacích, podle kterého kraje v samostatné působnosti zajišťují zpracování a schválení plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro své území, včetně jeho aktualizací. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod, v daném územním celku. Na území Ústeckého kraje je více než 1 100 samostatných místních částí.

Pokud se investiční záměr výstavby vodovodů a kanalizací v obcích z různých důvodů odchýlí od řešení navrhovaného v PRVKÚK, žadatelé o dotace absolvují proces schválení aktualizace PRVKÚK zastupitelstvem kraje. Soulad investičního záměru s PRVKÚK je nezbytnou podmínkou pro přiznání dotace na výstavbu vodovodů a kanalizací z veřejných zdrojů.

Dle „Pravidel pro zpracování, projednání a schválení průběžné aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje“, schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 115/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 (dále jen „Pravidla“), se v případě, že se řešení odvedení a čištění odpadních vod obce odlišuje od řešení navrženého ve výhledové části PRVKÚK, je nutné navrženou změnu řešení posoudit a případně doporučit/nedoporučit Zastupitelstvu ÚK ke schválení jako průběžnou aktualizaci PRVKÚK.

Návrh aktualizace č. 44 byl odborem ZPZ Krajského úřadu Ústeckého kraje posouzen podle platných Pravidel z technicko ekonomického a provozního hlediska, s použitím MP Ministerstva zemědělství č. j. 39935/2018-MZE-15132 a s použitím Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe.

Předmětem navržené aktualizace č. 44 je navržen provozně samostatný celek, který spočívá ve vybudování nové splaškové kanalizace podtlakovým způsobem v celkové délce cca 5,2 km, z toho je obci Vinařice navržena potlaková kanalizace o celkové délce cca 3,3 km, v místní části Divice je navržena potlaková kanalizace o celkové délce cca 1,9 km, včetně propoje mezi oběma částmi obce. Kanalizace bude zaústěna do nově vybudované ČOV 400EO, která se nachází v obci Divice.

### 44.1 Vinařice

Předkládaná koncepce řeší výstavbu nové splaškové kanalizace podtlakovým způsobem v obci Vinařice s následným odvodem splaškových vod na ČOV Divice o patřičné kapacitě. Důvodem výstavby kanalizace je, že obec Vinařice nemá doposud vybudovanou kanalizační síť a splaškové vody jsou stále likvidovány individuálně pomocí bezodtokových jímek, které jsou vyváženy na ČOV Louny nebo jsou likvidovány pomocí septiků, které jsou následně zaústěny do dešťové kanalizace. S ohledem na stávající likvidaci splaškových odpadních vod, kdy přes 95 % obyvatel vypouští odpadní vody přes původní septiky pomocí dešťové kanalizace do vodoteče a zbývající část vypouští splaškové vody přes původní septiky do vodoteče nebo je zasakují, je řešení likvidace odpadních vod legislativně nevyhovující. Obec Vinařice přistoupila na výstavbu nové splaškové kanalizace v obci Vinařice z provozních a investičních důvodů, přičemž navrhovaná kapacita stávající ČOV již není dostačující. Předpokládaná celková délka kanalizace v obci Vinařice je plánována na cca 3,3 km a bude zhotovena z trub o průměrech DN 90 (1,7 km), DN 110 (0,6 km) a DN 125 (1,0 km). Součástí výstavby kanalizační sítě bude výstavba 80 ks domovních čerpacích jednotek. Celkové finanční náklady na výstavbu tlakové kanalizace dle metodického pokynu MZe 401/2010-15000 vycházejí na 20 940 tis. Kč a náklady na 1 TBO 132 tis. Kč. S navrhovanou aktualizací souhlasí správce povodí, kterým je Povodí Ohře, státní podnik, vodoprávní úřad Městského úřadu Louny i úřad územního plánování Městského úřadu Louny. Ministerstvo zemědělství vydalo v roce 2009 své stanovisko k předchozí aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací, ve kterém k ní nemělo zásadní připomínky, s nově navrženou aktualizací však bez bližšího odůvodnění nesouhlasí. Zpracovatel předložené aktualizace odhaduje výši stočného po dokončení záměru na 50,96 Kč za kubický metr. S ohledem na předložené podklady ke změně a současný stav likvidace odpadních vod v obci Vinařice, řešenou změnu PRVKÚK, spočívající ve výstavbě tlakové kanalizace s odvodem odpadních vod na ČOV Divice, Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor ZPZ, doporučuje schválit navrženou aktualizaci výhledového stavu PRVKÚK, v části odvedení a čištění odpadních vod z obce Vinařice.

### 44.2 Vinařice - Divice

Předkládaná koncepce řeší výstavbu podtlakové kanalizace v části obce Vinařice - Divice se zaústěním do nově budované kanalizační sítě obce Vinařice s následným odvodem splaškových vod na nově vybudovanou ČOV Divice o patřičné kapacitě (400 EO). Důvodem výstavby tlakové kanalizace je, že část obce Divice nemá doposud vybudovanou kanalizační síť a splaškové vody jsou stále likvidovány individuálně pomocí septiků, které jsou následně zaústěny do dešťové kanalizace. Aktuální řešení likvidace odpadních vod v části obce Divice je legislativně nevyhovující. Část obce Divice přistoupila na výstavbu tlakové kanalizace z důvodu technicko-ekonomického posouzení investice, která bude mít co nejmenší dopad na infrastrukturu obce a její obyvatelstvo (omezené ekonomické možnosti obce spojené s následným provozováním a údržbou kanalizace). Předpokládaná celková délka kanalizace je plánována na cca 1,9 km a bude zhotovena z trub o

průměrech DN 90 (0,55 km), DN 110 (0,72 km) a DN 125 (0,67 km). Součástí výstavby kanalizační sítě bude výstavba 40 ks domovních čerpacích jednotek (náklady na tyto jednotky nejsou zahrnuty v řešené změně). Celkové finanční náklady na výstavbu tlakové kanalizace dle metodického pokynu MZe 401/2010-15000 vycházejí na 11 361 tis. Kč a náklady na 1 TBO 132 tis. Kč. S navrhovanou aktualizací souhlasí správce povodí, kterým je Povodí Ohře, státní podnik, vodoprávní úřad Městského úřadu Louny i úřad územního plánování Městského úřadu Louny. Ministerstvo zemědělství vydalo v roce 2009 své stanovisko k předchozí aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací, ve kterém k ní nemělo zásadní připomínky, s nově navrženou aktualizací však bez bližšího odůvodnění nesouhlasí. Zpracovatel předložené aktualizace odhaduje výši stočného po dokončení záměru na 50,96 Kč za kubický metr. S ohledem na předložené podklady ke změně a současný stav likvidace odpadních vod v obci Vinařice - místní části Divice, řešenou změnu PRVKÚK, spočívající ve výstavbě tlakové kanalizace s odvodem odpadních vod na ČOV Divice, Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor ZPZ, doporučuje schválit navrženou aktualizaci výhledového stavu PRVKÚK, v části odvedení a čištění odpadních vod z obce Vinařice, místní části Divice.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor ZPZ doporučuje schválit navrženou aktualizaci č. 44 výhledového stavu PRVKÚK, týkající se čištění odpadních vod v obci Vinařice a Vinařice – Divice, která byla s výjimkou Ministerstva zemědělství odsouhlasena všemi ostatními subjekty, schválením 44 aktualizace PRVKÚK a realizací kanalizace bude zamezeno legislativně nevyhovujícím stavu likvidace splaškových odpadních vod v dané lokalitě, čímž dojde k zlepšení stavu povrchových a podzemních vod.

#### Zpracoval / konzultoval:

Ing. Monika Zeman, MBA,  
zástupkyně ředitele pro výkon  
přenesené působnosti,  
vedoucí odboru životního prostředí a  
zemědělství

#### Předkládá:

Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)

#### Schvalovací cesta:

1	Ing. Monika Zeman (vedoucí odboru)	 <b>Ing. Monika Zeman 18. 2. 2019</b>
2	Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)	 <b>Jitka Sachetová 18.2.2019</b>

Podpis zpracovatele:

 **Jana Koutecká 18. 2. 2019**