



Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 18.1

19. zasedání zastupitelstva konané dne 29. 4. 2019

Věc:

Aktualizace č. 43 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – obec Kyškovice

Materiál na stůl: ☐

Důvod předložení:

Průběžná aktualizace PRVKÚK na žádost vlastníka VaK/obce podle § 4 odst. 2 zák. č. 274/2001 Sb. a podle pravidel pro aktualizaci PRVK ÚK schválených usnesením ZÚK č. 115/31Z/2016.

Nárok na rozpočet:

Nevyvolává nárok na rozpočet Ústeckého kraje.

Projednáno:

Rada ústeckého kraje

Dne: 10. 4. 2019 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení:

Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova

Dne: 15. 4. 2019 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 5/3/2019

Přílohy:

18.1-1 **Název:** bod 18.1 příloha 1.pdf **Navrhovaná aktualizace PRVKÚK č. 43 (Kyškovice)** ☐ U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) neschvaluje

aktualizaci č. 43 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje podle přílohy, spočívající ve změně koncepce zásobování obce Kyškovice pitnou vodou odpojením od skupinového vodovodu, odběrem podzemní vody z nově zřízeného vrtu a realizací nového vodojemu, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu;

B) schvaluje

aktualizaci č. 43 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje podle přílohy, spočívající ve změně koncepce zásobování obce Kyškovice pitnou vodou odpojením od skupinového vodovodu, odběrem podzemní vody z nově zřízeného vrtu a realizací nového vodojemu, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

Důvodová zpráva:

Obec Kyškovice předložila dne 23. 3. 2017 návrh na změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje v koncepci zásobování obce pitnou vodou. Podle návrhu by měl být místní vodovod odpojen od skupinového vodovodu a nadále zásobován z nově zřízeného vodárenského vrtu přes nový vodojem. Účelem této změny je snížení vodného, které má umožnit obci investovat ušetřené náklady do obnovy a rozvoje vodovodní sítě. Podmínkou dotační podpory, o níž obec usiluje, je soulad záměru s krajským plánem rozvoje vodovodů a kanalizací. Dne 12. 10. 2017 žadatel doplnil žádost o náležitosti vyplývající z „Pravidel pro zpracování, projednání a schválení průběžné aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje“, schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 115/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 (dále jen „Pravidla“). Dne 2. 11. 2017 se k návrhu nesouhlasně vyjádřilo Ministerstvo zemědělství s poukazem na skutečnost, že navrhovaná koncepce je v rozporu s rozpracovaným řešením úkolu C3 z přílohy usn. vl. č. 620/2015 a obec se nachází v území s vysokým rizikem negativních dopadů sucha, v němž je třeba upřednostňovat řešení spočívající v propojování a sdílení nadobecních vodovodních systémů. Dne 3. 7. 2018 Ministerstvo zemědělství toto odmítavé stanovisko potvrdilo.

Odbor ZPZ připravil i přes negativní stanovisko MZe podklady ke kladnému projednání žádosti ve všech příslušných orgánech kraje (Rada ÚK návrh projednávala 13. 2. 2019). Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace v oblasti vodní bilance a k závazkům, vyplývajícím pro veřejnou správu z usnesení vl. č. 620/2015 K přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody a z usnesení vl. č. 528/2017 O koncepci ochrany před následky sucha pro území České republiky, při současném zohlednění postupujících legislativních prací týkajících se problematiky sucha, odbor ZPZ tento přístup přehodnotil a požádal operativně o stažení materiálu k 43. změně PRVKÚK předloženého na jednání ZÚK dne 4. 3. 2019 za účelem jeho přepracování.

Odbor ZPZ po opětovném vyhodnocení žádosti a s přihlédnutím ke shora citovaným vládním dokumentům dospěl k závěru, že vzhledem k nepříznivému vývoji vodní bilance a zásob podzemní vody nejsou v oblastech, zásobovaných uspokojivě prostřednictvím nadobecních vodovodních systémů, nové odběry podzemní vody pro vodárenské účely v souladu s veřejným zájmem, a že očekávaným snížením vodného nelze veřejnou dotační podporu takových nových odběrů rozumně obhájit. Obec Kyškovice je připojena na dva skupinové vodovody zajištěné přiměřeně vydatnými vodními zdroji, z nichž jeden je aktuálně využíván a druhý má záložní funkci. Nově zřizovaný vodní zdroj přitom přísluší k hydrogeologickému rájónu klasifikovanému podle přílohy k usn. vl. č. 528/2017 jako rizikový z hlediska dopadů nedostatku vody. Obec Kyškovice se zároveň nachází v oblasti s dlouhodobě největší intenzitou zemědělského sucha, a to jak v rámci České republiky, tak i v rámci Ústeckého kraje. Roční objem nového odběru podzemní vody odsouhlasený správcem povodí a převzatý do podmínek územního rozhodnutí (30 000 m³) přitom nemusí s jistotou pokrývat ani průměrnou potřebu odpovídající počtu TBO udávanému žadatelem pro rok 2016 a nelze proto vyloučit, že při jakémkoliv nárůstu počtu obyvatel, zapojení sezónních spotřebišť nebo nepříznivém vývoji klimatických podmínek by této potřebě nedostačoval a mohl by být překračován. Jakýkoliv neúčelný či nedostatečně odůvodněný odběr podzemní vody v takové oblasti je proto vzhledem k cílům státní koncepce ochrany před následky sucha ve smyslu usn. vl. 528/2017 nežádoucí.

Popis navrhované změny PRVKÚK č. 43 - Kyškovice

Předkládaný záměr řeší vybudování nového místního zdroje (70 m hluboký vrt) a vodojemu Kyškovice na pozemku parc. č. 350/2 v katastrálním území Kyškovice s tím, že zásobní síť v obci bude přepojena ze stávajícího skupinového vodovodu Obrtka na nově vybudovaný místní zdroj. Ve výhledu v PRVKÚK se neuvažovalo o změně systému zásobení, v období platnosti PRVKÚK se předpokládala rekonstrukce stávajících rozvodných řadů a rozšíření vodovodní sítě v hodnotě 2,339 mil. Kč. Obec návrh na realizaci místního zdroje odůvodňuje vysokou cenou předané vody od SČVK. Od vlastního zdroje vody si slibuje ušetření nákladů za vodu, které budou následně využity na rekonstrukci stávajících vodovodních sítí. Na stavbu vrtané trubní studny a vodojemu bylo vydáno územní rozhodnutí. Dle metodického pokynu MZe 401/2010-15000 odpovídá realizace místního zdroje, včetně související infrastruktury ceně 4,571 mil. Kč, cena na 1 TBO odpovídá 17 tis. Kč. Zpracovatel předložené aktualizace odhaduje cenu 1 kubického metru vody na 43,95 Kč, oproti stávající ceně 59,10 Kč za kubický metr. Ministerstvo zemědělství ve svém stanovisku č.j. 63621/2017-MZE-15132 ze dne 2. 11. 2017 nesouhlasí s navrhovanou aktualizací technického řešení zásobování pitnou vodou a navrhuje řešit zásobování pitnou vodou v obci Kyškovice napojením na nadobecní vodovodní systém, a to z důvodu nesouladu s rozpracovaným řešením úkolu C3 dle usn. vl. č. 620/2015.

Odbor ZPZ z důvodu neúčelné exploatace zásob podzemní vody v hydrogeologickém rájónu klasifikovaném dle příl. k usn. vl. č. 528/2017 jako rizikový z hlediska dopadů nedostatků vody NEDOPORUČUJE SCHVÁLIT navrženou aktualizaci výhledového stavu PRVKÚK č. 43, týkající se zvýšení akumulace vody a realizace nové vrtané studny v obci Kyškovice.

Zpracoval / konzultoval:

Ing. Monika Zeman, MBA
zástupkyně ředitele pro výkon
přenesené působnosti,
vedoucí odboru životního prostředí a
zemědělství

Předkládá:

Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Monika Zeman (vedoucí odboru)	 Ing. Monika Zeman 15. 4. 2019
2	Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)	 Jitka Sachetová 16.4.2019

Podpis zpracovatele:



Jana Koutecká 15. 4. 2019