

bod 9.2 příloha 1

Navrhovaná aktualizace PRVKÚK č. 68 Dubí - Mstišov

ORP	obec	část kódu	část obce	zpracovatel	podklady	realizace	typ změny	počet dotčených obyvatel dle údajů obce	náklady záměru dle metodiky Čj.: 14000/2020-15132	Měrný ukazatel navrhované změny	A g l o m e r a c e	investice do roku 2030 dle platné karty PRVKÚK
								2023	tis. Kč	(tis.Kč/1 TBO)		tis. Kč
Teplice	Dubí	4213.0285.06	Mstišov	Provod - inženýrská společnost, s.r.o.	Návrh ze dne 29. 6. 2023	2023-2024	posílení systému zásobování pitnou vodou	470	4 756,0	10,119	ano	0

Vodovod - popis návrhového stavu - platné znění:

S ohledem na vysoké procento úniků ve vodovodní síti navrhujeme její postupnou rekonstrukci.

Vodovod - Návrh aktualizace popisu návrhového stavu:

Je navržena výstavba nového posilovacího přívodního řadu z Dubí v délce cca 1,0 km pro zajištění dodávky pitné vody v potřebném množství a požadované kvalitě, a to jak pro stávající zástavbu, tak i pro plánovanou výstavbu rodinných domů.

S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Mstišov předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody.

Závěr:

Předmětem aktualizace je změna výhledového stavu ve složce pitná voda. V původním návrhu výhledového stavu PRVKÚK se neuvažovalo se žádnou dostavbou vodovodní sítě ani s potřebou posílení systému zásobování pitné vody ve Mstišově. Vybudování plánovaného přívaděče umožní zajištění dodávek pitné vody pro stávající i plánovanou výstavbu. Předpokládané náklady na realizaci jsou 4 756 tis. Kč a měrný ukazatel na 1TBO je 10 tis. Kč. Náklady byly stanoveny dle metodického pokynu Ministerstva zemědělství Čj.: 14000/2020-15132. Navrženou změnu PRVKÚK doporučujeme ZÚK ke schválení.